

Znak sprawy AS.ZZO.271.7.2018 - 2485

Marszów 14.12.2018 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA 4

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Marszowie” Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

### Zadanie I

**I. Wnioski o zmianę oczekiwanych warunków ochrony ubezpieczeniowej opisanych w Załączniku nr 6 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I (Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk):**

**1. Punkt I.1. – proszę o wprowadzenie zakresu ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych – zgodnie z punktem I.1.1.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę zakresu ubezpieczenia z zakresu bazującego na wszystkich ryzykach (all risks) na zakres ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych.

**2. Punkt I.1.1. Klauzula katastrofy budowlanej – proszę o obniżenie limitu do do 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku katastrofy budowlanej do wysokości: 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**3. Punkt I.3. – proszę o zmianę wysokości fransyz na następujące:  
Maksymalna dopuszczalna wysokość fransyzy redukcyjnej lub udziału własnego:  
- dla ryzyka pożar, eksplozja, dym, sadza - 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 200 000 PLN,  
- dla pozostałych ryzyk – 1 000 PLN**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podwyższenie maksymalnej dopuszczalnej wysokości fransyzy redukcyjnej lub udziału własnego do następującego poziomu.

Marszów 50a  
68-200 Żary  
tel. 68 479 46 26 NIP: 928 201 06 39  
fax 68 479 46 36 Regon: 080226740  
KRS: 0000297754  
zzo@marszow.pl Numer rejestrowy BDO: 000022802  
www.marszow.pl Kapitał zakładowy: 14 706 300,00 PLN



- dla ryzyka pożar, eksplozja, dym, sadza - 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 50.000 PLN
- dla pozostałych ryzyk – 0 PLN

Jednocześnie zmianie ulega fakultatywny warunek dodatkowy I.6.2 i otrzymuje następujące brzmienie:

I.6.2. Obniżenie wysokości franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych pożarem, eksplozją, dymem, sadzą do wysokości:

- 7,5% wysokości odszkodowania nie mniej niż 50.000 PLN – 3 punkty
- 5% wysokości odszkodowania nie mniej niż 25.000 PLN – 5 punktów

## **II. Wnioski o zmianę oczekiwanych warunków ochrony ubezpieczeniowej opisanych w Załączniku nr 6 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Treść klauzul:**

- 4. Klauzula braku regresu – proszę o zmianę treści na następującą**  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Wykonawca (Ubezpieczyciel) zrzeka się przysługującego mu prawa do regresu za szkody wyrządzone przez pracowników lub osób świadczących prace na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli braku regresu.

- 5. Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych – proszę o obniżenie limitu dla przedmiotu prac do 500 000 PLN**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu w klauzuli drobnych prac remontowo-budowlanych.

- 6. Klauzula dewastacji – proszę o wyłączenie obiektów nieczynnych, opuszczonych, nieużytkowanych**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie obiektów nieczynnych, opuszczonych, nieużytkowanych. Zgodnie z treścią klauzuli Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 90 dni.

- 7. Klauzula dewastacji – proszę o obniżenie limitu dla pomalowania (w tym graffiti) do 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti).

- 8. Klauzula nieodbudowywania majątku – proszę o zmianę treści na następującą:**

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że w przypadku szkody Zamawiający może odstąpić od odbudowy lub naprawy zniszczonego mienia wówczas odszkodowanie będzie wypłacone wg wartości rzeczywistej przedmiotu, który uległ szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzuli nieodbudowywania majątku.

#### **9. Klauzula wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania – proszę o wykreślenie**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania.

#### **10. Klauzula rzeczoznawców – proszę o obniżenie limitu do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu dla Klauzuli rzeczoznawców.

#### **11. Klauzula terminu wykonania oględzin – proszę o przedłużenie terminu do 5 dni roboczych**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzuli terminu wykonania oględzin.

#### **12. Klauzula uznania – proszę o wykreślenie**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli uznania.

#### **13. Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia – proszę o wykreślenie**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli wyrównania sum ubezpieczenia.

#### **14. Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – proszę o zmianę treści na następującą:**

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Wykonawca (Ubezpieczyciel) oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych jest mu znany i uznaje za wystarczający (z zastrzeżeniem wydanych zaleceń polustracyjnych stanowiących załącznik do umowy), pod warunkiem ich utrzymywania ich sprawności w okresie ubezpieczenia. W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca (Ubezpieczyciel) ma prawo do przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Wykonawca (Ubezpieczyciel) wyznaczy Zamawiającemu termin na ich uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzuli akceptacji istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

**15. Klauzula przeoczenia – proszę o wykreślenie**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli przeoczenia.

**16. Klauzula kosztów odtworzenia dokumentów – proszę o obniżenie limitu do 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu dla Klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów.

**17. Klauzula stłuczenia przedmiotów szklanych – proszę o obniżenie limitu do 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu dla Klauzuli stłuczenia przedmiotów szklanych.

**III. Wnioski o zmianę treści umowy dla Zadania I:**

**18. § 1. Przedmiot umowy – proszę o dodanie punktu 3 wprowadzającego zalecenia polustracyjne zgodnie z częścią IV niniejszych wniosków.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie punktu 3 do § 1 w umowie dla Zadania I.

**19. § 2. Termin wykonania zamówienia – proszę o dodanie punktu wprowadzającego możliwość wypowiedzenia umowy po upływie pierwszego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia. Proponowana treść:**

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę wyłączenie z zachowaniem 2 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Wykonawca może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

- a) jeżeli Zamawiający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;
- b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Zamawiający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;
- c) jeżeli współczynnik szkodowości na 2 miesiące przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia przekroczy próg 50% przy czym:
  - szkodowość jest liczona za bieżący okres ubezpieczenia
  - szkodowość jest rozumiana jako iloraz wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw do składki zainkasowanej za bieżący okres ubezpieczenia

- szkodowość jest liczona łącznie dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń, które są objęte postępowaniem;
- d) ulegnie zmianie profil prowadzonej działalności Ubezpieczonego
- e) ulegną zmianie (ograniczeniu) istniejące zabezpieczenia p.poż. oraz przeciwkradzieżowe w miejscu ubezpieczenia;
- f) ulegnie zmianie umowa reasekuracyjna Wykonawcy
- g) nie zostaną zrealizowane zalecenia poustracyjne wydane przez Wykonawcę

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w § 2 punktu wprowadzającego możliwość wypowiedzenia umowy po upływie pierwszego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia.

**IV. Proszę o odniesienie się Zamawiającego do załączonych Zaleceń inżyniera oceny ryzyka, mających na celu poprawę bezpieczeństwa prowadzenia działalności przez Zamawiającego, w szczególności podanie informacji o ich realizacji lub możliwości ich realizacji w określonych w zaleceniach terminach.**

Numer zalecenia		Rodzaj zalecenia	Treść zalecenia
2018	01	Warunkowe	Rozbudowa systemu detekcji pożaru
Obserwacje z wizyty		<p>Istniejący system detekcji pożaru nie obejmuje zasięgiem pomieszczeń technicznych (pomieszczenia kompresorów), kabin sortowniczych oraz przestrzeni pod kabinami sortowniczymi.</p> <p>Rozmieszczenie liniowych czujek w hali sortowni wymaga weryfikacji, pod kątem wysokości montażu.</p>	
Komentarz		<p>Istniejący system detekcji pożaru jest niewątpliwie dużą wartością dodaną zakładu, w kwestii bezpieczeństwa pożarowego. Istnieją jednak obszary / pomieszczenia, w których wskazane jest uzupełnienie czujek (odpowiednich dla warunków pracy w danym miejscu).</p> <p>Ponadto wskazana jest analiza poprawności montażu liniowych czujek w hali sortowni. Znajdują się bowiem znacznie poniżej dachu hali, co może doprowadzić do znacznego opóźnienia wykrycia pożaru.</p> <p>W przypadku pojawienia się źródła ognia / tlenu w przestrzeni pomiędzy czujkami, dym może wznosić się pod dach omijając linię detekcji czujek. Dopiero kumulacja dymu pod dachem i obniżenie strefy zadymionej do poziomu czujek, wywoła alarm.</p>	
Zalecenie		<p>Zaleca się rozbudowę systemu detekcji o kabiny sortownicze, przestrzenie pod kabinami i wszystkie pomieszczenia techniczne (np. pomieszczenia kompresorów).</p> <p>Zaleca się przeprowadzenie analizy poprawności rozmieszczenia liniowych czujek detekcji pożaru, pod kątem wysokości ich montażu (analiza na podstawie wytycznych producenta i wytycznych projektowych WP-02).</p>	
Termin realizacji		30.06.2019	

Numer zalecenia		Rodzaj zalecenia	Treść zalecenia
2018	02	Warunkowe	Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych

Obserwacje z wizyty	W hali sortowni nie występuje instalacja hydrantów wewnętrznych.
Komentarz	<p>Założenia projektowe dla budowy przedmiotowego zakładu nie uwzględniły hydrantów wewnętrznych, w hali sortowni. Może to być wynikiem kalkulacji gęstości obciążenia ogniowego dla całej powierzchni hali sortowni, której wynik nie determinował konieczności montażu hydrantów, w świetle obowiązujących przepisów.</p> <p>Z perspektywy polityki zapobiegania szkodom, jak również doświadczeń szkodowych brak hydrantów oznacza brak możliwości podjęcia szybkiej akcji gaśniczej. Dostępne (w umiarkowanych ilościach) gaśnice nie są w stanie ugasić nawet niewielkiego pożaru odpadów, a dostępne przy pobliskim hydrancie zewnętrznych węże i prądownica nie są w stanie zapewnić szybkiej akcji gaśniczej. Ponadto taki hydrant znajduje się wyłącznie z jednej strony sortowni, uniemożliwiając sprawne działania po przeciwnej stronie.</p>
Zalecenie	<p>Zaleca się rozbudowę instalacji hydrantów wewnętrznych w hali sortowni. Rozmieszczenie hydrantów powinno być uzgodnione z Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przed rozpoczęciem montażu.</p> <p>Zaleca się montaż skrzynek pozbawionych zamków, w celu zapewnienia jak najszybszego dostępu do hydrantu, w razie pożaru.</p> <p>Rurociągi hydrantowe powinny być stale nawodnione, wyposażone w elektryczne przewody grzewcze, zapobiegające zamarzaniu w okresie zimowym. Ogrzewanie to powinno być sterowane termostatem, a układ powinien posiadać system kontroli sprawności – w przypadku awarii i braku zasilania, powinien generować alarm, widoczny w pomieszczeniu sterowni / nastawni sortowni.</p>
Termin realizacji	31.08.2019

Numer zalecenia		Rodzaj zalecenia	Treść zalecenia
2018	03	Warunkowe	Redukcja zapylenia w kompostowni / Ocena zagrożenia wybuchem
Obserwacje z wizyty	W hali kompostowni (stabilizacji tlenowej), przylegającej do hali przyjęcia odpadów, znajdują się znaczne ilości RDF, który jest tam poddawany procesowi dosuszania. Pomieszczenie jest silnie zapyłone, warstwy pyłu pokrywają wiele elementów konstrukcyjnych i instalacji, w tym instalacji elektrycznej.		
Komentarz	<p>Procesowi przesypywania, transportowaniu rozdrobnionego RDF towarzyszy bardzo duże zapylenie. Stwarza to zagrożenie pożarowe oraz wybuchowe. Konieczne jest przedsięwzięcie środków organizacyjnych i/lub technicznych, zmierzających do redukcji zapylenia.</p> <p>Hala stabilizacji tlenowej prawdopodobnie nie została zaprojektowana i wybudowana, jako strefa przechowywania (nawet tymczasowego) RDF, bez uwzględnienia aktualnej gęstości obciążenia ogniowego i zagrożenia wybuchem.</p>		
Zalecenie	<p>Zaleca się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zlecenie profesjonalnej oceny zagrożenia wybuchem i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (podmiot wykonujący ocenę powinien wykazać się udokumentowanym doświadczeniem w zakładach, o podobnym profilu działalności);</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wdrożenie rozwiązań technicznych i /lub organizacyjnych, zmierzających do ograniczenia zapylenia i regularnego czyszczenia konstrukcji hali oraz instalacji z zalegających warstw pyłu;</li> <li>• Weryfikacja aktualnego sposobu użytkowania obiektu kompostowni (stabilizacji tlenowej) z pierwotnym przeznaczeniem tego obiektu pod kątem zgodności obiektu z wymogami przepisów;</li> </ul>
Termin realizacji	31.05.2019

Numer zalecenia		Rodzaj zalecenia	Treść zalecenia
2018	04	Warunkowe	Ograniczenie ilości odpadów, składowanych w hali przyjęcia odpadów
Obserwacje z wizyty		W boksach hali przyjęcia odpadów składowane są znaczne ilości odpadów. Zapylenie powierzchni przyzm składowanych odpadów sprawia wrażenie długoterminowego składowania odpadów (szczególnie w końcowej części boksów, przy ścianie sortowni). Stwarza to niepotrzebne, podwyższone zagrożenie pożarowe.	
Komentarz		<p>Hala przyjęcia odpadów nie powinna być miejscem składowania odpadów. W opinii działów oceny ryzyka towarzystw ubezpieczeń, jak również doświadczonych w tej branży rzeczoznawców, do spraw ochrony przeciwpożarowej, składowanie odpadów w takich halach, jest niedopuszczalne (z perspektywy bezpieczeństwa pożarowego).</p> <p>Organizacja pracy w hali przyjęcia odpadów powinna uwzględniać opróżnienie boksów na koniec każdego dnia pracy, jak również na koniec tygodnia. Pozostawianie (regularne) kilkudziesięciu ton odpadów, stwarza niepotrzebną, dodatkową ekspozycję na pożar. Pomimo solidnej, żelbetowe ściany oddzielenia pożarowego, nie można zakładać, że jej konstrukcja (i konstrukcja hali) nie zostanie uszkodzona, w razie pożaru.</p>	
Zalecenie		Zaleca się weryfikację i reorganizację organizacji pracy w hali przyjęcia odpadów tak, aby była ona regularnie opróżniana z zalegających odpadów. Odpady powinny rotować w systemie ciągłym, zamiast czasowego składowania w boksach.	
Termin realizacji		31.03.2019	

Numer zalecenia		Rodzaj zalecenia	Treść zalecenia
2018	05	Prewencyjne	Procedura prac pożarowo niebezpiecznych
Obserwacje z wizyty		W zakładzie funkcjonuje poprawna świadomość prewencyjna, w zakresie prac pożarowo niebezpiecznych. Procedura bazuje jednak na typowym, mało intuicyjnym dokumencie, nie stanowiącym wsparcia dla osób, przygotowujących miejsce takich prac.	
Komentarz		<p>Prace pożarowo niebezpieczne są przyczyną wielu szkód pożarowych. Nawet przy odpowiednim zrozumieniu związanych z nimi zagrożeń, dochodzi do przypadkowych szkód pożarowych, które obnażają nieprawidłowe przygotowanie miejsca prac, brak odpowiedniego nadzoru, przede wszystkim brak przygotowanych odpowiednich środków gaśniczych. Miejsce prac powinno być także kontrolowane po ich zakończeniu.</p> <p>Wskazane jest korzystanie z intuicyjnego wzoru protokołu prac pożarowo niebezpiecznych, podpowiadającego pozornie oczywiste kroki niezbędne, do</p>	

	bezpiecznego przygotowania miejsca prac, kontroli w trakcie i po ich zakończeniu.
Zalecenie	Zaleca się wdrożenie procedury prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, według standardu Gothaer. Procedura powinna być dostosowana do specyfiki zakładu.
Termin realizacji	31.03.2019

Numer zalecenia		Rodzaj zalecenia	Treść zalecenia
2018	06	Prewencyjne	Profesjonalna termografia
Obserwacje z wizyty	W zakładzie nie prowadzono do tej pory profesjonalnych badań termograficznych instalacji elektrycznej.		
Komentarz	<p>Badania termograficzne rozdzielni, połączeń elektrycznych, transformatorów i szaf sterowniczych, uważane są za istotne narzędzie w prewencji pożarowej, jak również w przeciwdziałaniu awariom maszyn i urządzeń. Dotychczasowe doświadczenie, jakie czerpiemy z profesjonalnej termografii przemysłowej, wskazuje jednoznacznie, na jej znakomitą skuteczność i przydatność, w zapobieganiu szkodom. Jest to szczególnie istotne, w zakładach o znacznym zapyleniu.</p> <p>Profesjonalna termografia jest usługą trudną do wykonania przez podmioty, o niewielkim doświadczeniu, stażu i nieodpowiednim sprzęcie pomiarowym. Większość badań termowizyjnych nie pozwala wykryć rzeczywistych usterek w instalacji, dlatego szczególnie istotna jest weryfikacja kompetencji wykonawcy, przed zleceniem prac.</p>		
Zalecenie	Zaleca się wdrożenie regularnych, profesjonalnych badań termograficznych instalacji elektrycznej. Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji kompetencji podmiotu, realizującego badanie.		
Termin realizacji	30.04.2019, następnie regularnie co 12 miesięcy.		

Numer zalecenia		Rodzaj zalecenia	Treść zalecenia
2018	07	Prewencyjne	Hydranty zewnętrzne
Obserwacje z wizyty	<p>Część hydrantów zewnętrznych, zlokalizowanych przy placach manewrowych, jest narażona na uszkodzenie przez ładowarki i samochody ciężarowe.</p> <p>Pompownia hydrantowa prawdopodobnie nie posiada systemu kontroli / monitoringu stanu włącznika pomp (start automatyczny / start ręczny / wyłączona).</p>		
Komentarz	<p>Poruszające się po zakładowych drogach i placach pojazdy, mogą przypadkowo uszkodzić hydrant zewnętrzny. Zabezpieczenie hydrantów, zlokalizowanych w naważnych miejscach, pozwoli uniknąć zniszczenia hydrantu (i często w efekcie konieczności czasowego wyłączenia całej sieci pożarowej z użytku).</p> <p>Pompy pożarowe (tak są traktowane pompy, zasilające instalację hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych) powinny posiadać układ monitorowania stanu włącznika. Jeżeli pompy są wyposażone w typowy przełącznik „start automatyczny” (po spadku ciśnienia), „start manualny” (z przycisku), „wyłączona”. Celowe lub przypadkowe pozostawienie włącznika w pozycji innej, niż „start automatyczny” spowoduje brak zasilania obu sieci hydrantów, a przez to opóźni możliwość podjęcia</p>		



	akcji gaśniczej.
Zalecenie	<p>Zaleca się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyposażenie narażonych na uszkodzenie hydrantów w odboje ochronne;</li> <li>• Podpięcie do systemu monitoringu pożarowego sygnału technicznego z pomp pożarowych, sygnalizującego ich wyłączenie</li> </ul>
Termin realizacji	31.05.2019

Odpowiedź:

Zamawiający w chwili obecnej nie widzi możliwości zrealizowania zaleceń w przedstawionym zakresie i w podanych terminach.

Zamawiający odnosząc się do załączonych zaleceń inżyniera oceny ryzyka mających na celu poprawę bezpieczeństwa prowadzonej działalności planuje podjęcie działań związanych z wykonaniem oceny zagrożenia wybuchem, wdrożenie rozwiązań technicznych zmierzających do ograniczenia zapylenia oraz wprowadzenie procedury prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych.

Z upoważnienia  
Prezesa Zarządu

Specjalista ds. Zamówień  
Publicznych i Sprzedaży  
*Aldona Stęplowska*

